

Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	18	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ0192

Наименование МТР: Штанга для замены предохранителей ШОУ-15

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Штанга для замены предохранителей ШОУ-15		 <p>Штанга изолирующая оперативная с универсальной головкой ШОУ-15 предназначена для оперативной работы в электроустановках постоянного и переменного тока частоты 50Гц напряжением до 15 кВ для управления разъединителями, а также для замены трубчатых В/В предохранителей. Допустимые рабочие температуры от -45°С до +40 °С. Относительная влажность воздуха до 98% при +25 °С. Материал: ПВД или Стеклопластик Общая длина, мм, не менее 1350 Длина изолирующей части, мм, не менее 800 Длина рукоятки, мм 400 Габаритные размеры штанги в упаковке, мм 1380 x 55 x 110 Масса штанги, кг, не более 1,1</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ 20494-2001 и ТУ 3414-003-64478006-2015
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	