


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	ДЗ
№ опросного листа:	2	Код МТР в ЕНС РКС:	ДЗ0014

Наименование МТР: Переносное заземление ПЗРУ-1(М)

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Переносное заземление ПЗРУ-1(М)		 <p>Предназначено для защиты работающих на отключенных участках оборудования распределительных устройств от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения. Допустимый диапазон рабочих температур от -45°С до +45°С. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°С. Рабочее напряжение эл. установки, кВ - 1 Сечение заземляющего провода, мм х мм - 16 Длина заземляющего спуска, м не менее - 2 Длина провода между фазами, м, не менее - 0,4 Ток термической стойкости в течение 3 с, кА - 2,3 Ток электродинамической стойкости, кА - 14 Длина штанг с зажимами, мм - 270 Срок службы не менее 5 лет.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ Р 51853-2001
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	