


Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	20	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ0196

Наименование МТР: Заземление линейное с прокалывающим зажимом ПК-0,4-10

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Заземление линейное с прокалывающим зажимом ПК-0,4-10		 <p>Переносное заземление для изолированных проводов (0,4-10 кВ) Заземление переносное предназначено для наложения на изолированные провода линий напряжением до 10кВ промышленной частоты для их раздельного заземления. Предназначено для защиты работающих на отключенных участках электрооборудования или выполнения коммутационных работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Допустимый диапазон рабочих температур от - 45°С до + 40°С, при относительной влажности до 80% при 25°С. - Номинальное напряжение заземляемых, ВЛ, кВ 0,4 - 10 - Общая длина заземляющей штанги с зажимом, 1300 мм - Длина изолирующей части штанги, мм 700 - Количество заземляющих штанг с зажимами, 3 шт. - Сечение заземляющего провода, 25 мм² - Длина провода между фазами, 1,6 м - Длина заземляющего спуска, 10,2 м - Длина рукоятки штанги, 300 мм - Ток термической стойкости в течение 3 сек., 3,5 кА - Ток динамической стойкости, 8,75 кА Срок службы не менее 5 лет.

1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		ГОСТ Р 51853-2001
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	