



Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	9	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ0046

Наименование МТР: Накладки изолирующие 0,4 кВ 30х20

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
<b>1</b>	<b>ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ</b>		
1.1	Накладки изолирующие 0,4 кВ 30х20		 <p>Накладки должны изготавливаться из прочного электроизоляционного материала (диэлектрической резины) В электроустановках до 1000 В можно использовать гибкие накладки из для закрытия токоведущих частей при работах без снятия напряжения. а также для предупреждения ошибочного включения рубильников. Конструкция и размеры накладок должны позволять полностью закрывать токоведущие части.</p> <p>Срок службы не менее 5 лет.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		
<b>2</b>	<b>КОМПЛЕКТАЦИЯ</b>		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С. 
Подпись:	

