



Заказчик:	АО «ВОЭК»	Группа материалов:	НБ
№ опросного листа:	12	Код МТР в ЕНС РКС:	НБ0071

Наименование МТР: Заземление переносное линейное ЗПЛ-10/з

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Заземление переносное линейное ЗПЛ-10/з		 <p>Описание: Предназначено для защиты работающих на отключенных участках воздушных линий от поражения электрическим током в случае ошибочной подачи напряжения на этот участок или появления на нем наведенного напряжения.</p> <p>Характеристики: Допустимый диапазон рабочих температур от -45°C до +45°C. Относительная влажность воздуха до 80% при 20°C. Рабочее напряжение эл. установки 10 кВ Сечение заземляющего провода 35мм² Срок службы не менее 3-х лет.</p>
1.2	Соответствие требованиям ГОСТ и МЭК		



2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1			

ФИО ответственного:	Гамаюнов В.Н.
Должность:	Руководитель сл.ОТ
Телефон / Факс:	4922 472212
Главный инженер:	Лылов А.С.
Подпись:	