

Альбом содержит рабочую документацию на железобетонные, арматурные и металлические конструктивные элементы .

1. При изготовлении ж.б. изделий обязательно соблюдение требований серии и ГОСТ 13015.1-81* .
2. При изготовлении арматурных и металлических конструктивных элементов руководствоваться требованиями :
ГОСТ 14098-91 "Соединения сварной арматуры и закладных изделий железобетонных конструкций " .
3. Высоту сварных швов, кроме оговоренных, принимать равной наименьшей толщине свариваемых элементов .
4. Сварку металлоконструкций производить электродами типа Э42
5. Антикоррозионную защиту закладных элементов выполнять в соответствии с требованиями СНиП 2.03.11-85 металлизацией (цинкованием) слоем 120-130 мкм, а при горячем оцинковании 50-60 мкм .
6. Водонепроницаемость и коррозионная стойкость конструкции обеспечивается применением бетона марки W6.

Согласовано

Инв. № подл.	34.16.76	Взам. инв. №	
		Подп. и дата	

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Гл. спец.	Щукин				
Проверил	Щукин				
Разраб.	Меньшикова				
Н. контр.	Сивакова				

590103-6-2-41-1-КЖ.И-ТТ

Технические требования

Стадия	Лист	Листов
рд		



ВОДОПРОЕКТ
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербург