


" " 2017 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ  
(локальная смета)Капитальный ремонт резервуара чистой воды по результатам технического обследования НС Заостровка Цех №4  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ  
Сметная стоимость строительных работ 1754210,42 руб.  
Средства на оплату труда 116392 руб.  
Сметная трудоемкость 732,15 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2017г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.						Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе								
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Раздел 1. Ремонт РМ1 (0117-КЖ)																		
1	ФЕР46-03-012-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 50 см2	100 м	0,083 8,3 / 100	783,47	407,96	375,51		65	34	31		43,4	3,6				
2	ФЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	прим.Затирка трещин (ремонтная смесь Стармекс РМ3)	10 м	0,83 8,3 / 10	24,33	24,31			20	20			2,71	2,25				
3	ФЕРр53-24-1 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Прим.	Устройство горизонтальной гидроизоляции бетонного пола ремонтируемых зданий методом инъецирования при толщине кладки пола 200 мм (прим. инъецирование Маноплекс 352)	м	8,3	262,66	109,75	2,41		2180	911	20		12,1	100,43				

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4		Манопокс 352 (комплект 20 кг)	кг	64	182,88 16422,40/20/4,49				11704							
5	ФЕР46-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL (прим.Манопокс 352)	м3	0,064	60,14	60,14			4	4			7,05	0,45		
6		Пакер БМ1102 метал. с цанговой головкой 10/120 мм	шт	24	428 1921,7/4,49				10272							
7	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (ремонтная смесь Стармекс РМ3)	100 м2	0,00996	450,97	351,09	99,88	17,63	4	3	1		39,14	0,39	1,52	0,02
8		Стармекс РМ3 (мешок 30 кг) в том числе на заделку барозд и отверстий от пакера	кг	93 40+53	9,94 1339,5/30/4,49				924							
9	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс РМ3)	м3	0,04	89,57	45,46	44,11	35,81	4	2	2	1	5,33	0,21	3,56	0,14
10	ФССЦ-017.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	0,0153	2,44											
Раздел 2. РМ2																
11	ФЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Демонтаж элементов каркаса: из брусьев (МДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)	м3	0,027	169,77	150,84	18,93	3,34	5	4	1		18	0,49	0,29	0,01
12	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (грунт и ремонтная смесь Стармекс РМ3)	100 м2	0,015	450,97	351,09	99,88	17,63	7	5	1		39,14	0,59	1,52	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс РМЗ)	м3	0,054	89,57 1338,530/4,49	45,46	44,11	35,81	5	2	2	2	5,33	0,29	3,56	0,19
14		Стармекс РМЗ (мешок 30 кг)	кг	54	9,94 1338,530/4,49				537							
15	ФСЦЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	0,0102	2,44											
16	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм (прим. Стармекс Сил Флекс) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,061	23657,6	173,4	33,22	5,86	1443	11	2		21,84	1,33	0,54	0,03
17		Стармекс Сил Флекс, серый (комплект 35 кг)	кг	22	52,82 8300/354,49				1162							

## Раздел 3. РМЗ

18	ФЕР46-03-012-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,538 53,8 / 100	523,71	263,76	259,95		282	142	140		28,06	15,1		
19	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (ремонтная смесь Стармекс РМЗ)	100 м2	0,02152	450,97	351,09	99,88	17,63	10	8	2		39,14	0,84	1,52	0,03
20	ФЕР46-08-004-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 (Толщ. 40 мм ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4))	100 м2	0,02152	221,16	121,28	99,88	17,64	5	3	2		13,52	0,29	1,52	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс РМЗ)	м3	0,09	89,57	45,46	44,11	35,81	8	4	4	3	5,33	0,48	3,56	0,32
22		Стармекс РМЗ (мешок 30 кг)	кг	146	9,94 1338,530/4,49				1451							
23	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	0,0969	2,44											
24	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундамента из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщину слоя 2 мм (прим. Стармекс Сил Флекс)	100 м2	1,7116 (160,4+53,8*0,2)/100	11828,8	86,7	16,61	2,93	20246	148	28	5	10,92	18,69	0,27	0,46
25	ФЕР08-01-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундамента из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщину слоя 3 мм, усиленной армирующей сеткой (прим. Стармекс Сил Флекс)	100 м2	0,2638 26,38 / 100	18717,16	215,02	32,59	4,96	4938	57	9	1	27,08	7,14	0,46	0,12
26		Стармекс Сил Флекс, серый (комплект 35 кг)	кг	759	52,82 8300,55/4,49				40090							
27	ФЕР11-01-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	1,604 160,4 / 100	367,66	317,07	42,05	17,15	590	509	67	28	40,65	65,2	1,27	2,04
28	ФЕР11-01-011-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (Толщ. 140 мм ПЗ=24 (ОЗП=24; ЭМ=24 к расч.; ЭПМ=24; МАТ=24 к расч.; ТЗ=24; ТЗМ=24))	100 м2	1,604 160,4 / 100	278,88	93,6	185,28	68,16	447	150	297	109	12	19,25	5,04	8,08
29	ФССЦ-04.1.02.05-0028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 10 мм, класс В22,5 (М300)	м3	22,5	738,56				16618							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 4. РМ4</b>																
30	ФЕР61-27-4 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Насечка под штукатурку поверхностей потолков, лестничных маршей, цилиндрических колонн, балок, карнизов и других мелких поверхностей: по бетону (прим. удаление бетона вдоль арматуры)	100 м2	1,6 160/100	793,4	557,23	236,17		1269	892	378		70,18	112,29		
31	ФЕР13-03-007-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным составом EMACO NANOCRETE AP (прим. Стармекс МКП) (Прил. 13.2 п. 3.5 При выполнении работ по защите потолочных поверхностей от коррозии: для опалубочной ОЗП=1,1; ЭМ=1,1 к расх.; ЗПМ=1,1; МАТ=1,1 к расх.; ТЗ=1,1; ТЗМ=1,1)	100 м2	0,32	479,35	469,96	9,39	1,66	153	150	3	1	52,39	16,76	0,14	0,04
32	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс МКП)	м3	0,044	89,57	45,46	44,11	35,81	4	2	2	2	5,33	0,23	3,56	0,16
33		Стармекс МКП (ведро 5 кг)	кг	57,6 1,8*32	35,41 795504,49				2040							
34	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	0,012672 57,6*0,22/1000	2,44											
35	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (грунт и ремонтная смесь Стармекс РМ3+Стармекс Сил Флекс)	100 м2	1,6 160/100	450,97	351,09	99,88	17,63	722	562	160	28	39,14	62,82	1,52	2,43
36	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс РМ3)	м3	3,2	89,57	45,46	44,11	35,81	287	145	141	115	5,33	17,06	3,56	11,39
37		Стармекс РМ3 (мешок 30 кг)	кг	5440	9,94 1338,5204,49				54074							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	1,224 7200/30*5,1/1000	2,44				3							
39		Стармекс Сил Флекс, серый (комплект 35 кг)	кг	576	52,82 8300/254,49				30424							
Раздел 5. РМ7																
40	ФЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр прим.	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,593 59,3 / 100	178	178			106	106			22,82	13,53		
41	ФЕР46-08-004-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение tiksотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: вертикальные	100 м2	0,593 59,3 / 100	496,89	397,01	99,88	17,63	295	235	59	10	44,26	26,25	1,52	0,9
42	ФЕР46-08-004-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-02, 46-08-004-05 (Толщ. 30 мм ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,593 59,3 / 100	122,06	72,12	49,94	8,82	72	43	30	5	8,04	4,77	0,76	0,45
43		Стармекс ТМ6 (мешок 30 кг)	кг	3024	9,94 1339/204,49				30059							
44	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс ТМ6)	м3	1,77	89,57	45,46	44,11	35,81	159	80	78	63	5,33	9,43	3,56	6,3
45	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	0,3	2,44				1							
Раздел 6. РМ8																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,023 2,3 / 100	287,95	143,58	144,37		7	3	3		15,64	0,36		
47	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	прим.Затирка трещин (ремонтная смесь Стармекс РМЗ)	10 м	0,23 2,3 / 10	24,33	24,31			6	6			2,71	0,62		
48	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии ЕМАСО, ЕМАСО NANOCRETE, ЕМАСО FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс РМЗ)	м3	0,0133	89,57	45,46	44,11	35,81	1	1	1		5,33	0,07	3,56	0,05
49	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Вода	м3	0,0051	2,44											
50	ФЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен ремонтируемых зданий методом инъектирования при толщине кладки стены: в 1 кирпич (прим. инъектирование Манопокс 352)	м	2,3	262,66	109,75	2,41		604	252	6		12,1	27,83		
51		Манопокс 352 (комплект 20 кг)	кг	32	182,88 16422,40/20/4,49				5852							
52	ФЕР46-08-003-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление двухкомпонентных составов серии MASTERSEAL (прим.Манопокс 352)	м3	0,024	60,14	60,14			1	1			7,05	0,17		
53		Пакер БМ1102 метал. с цанговой головкой 10/120 мм	шт	8	428 1921,7/4,49				3424							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ФЕР46-08-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Нанесение тиксотропных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST вручную в один слой, толщина слоя 20 мм, на поверхности бетонных и железобетонных конструкций: горизонтальные (ремонтная смесь Стармекс РМЗ+Стармекс Сил Флекс)	100 м2	0,00276	450,97	351,09	99,88	17,63	1	1			39,14	0,11	1,52	
55	ФЕР46-08-004-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	На каждые 5 мм изменения толщины слоя добавлять (уменьшать) к расценкам: 46-08-004-01, 46-08-004-04 (Толщ. 45 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))	100 м2	0,00276	276,45	151,6	124,85	22,05	1				16,9	0,05	1,9	0,01
56	ФЕР46-08-003-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Приготовление однокомпонентных составов серии EMACO, EMACO NANOCRETE, EMACO FAST, MASTERSEAL, MASTERFLOW: механизированным способом (прим. Стармекс РМЗ)	м3	0,0133	89,57	45,46	44,11	35,81	1	1	1		5,33	0,07	3,56	0,05
57		Стармекс РМЗ (мешок 30 кг)	кг	30	9,94 1338,520/4,49				298							
58	ФССЦ-01.7.03.01-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Вода	м3	0,0051	2,44											
59	ФЕР08-01-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм (прим.Стармекс Сил Флекс) (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))	100 м2	0,00874 0,0715=0,00276	23657,6	173,4	33,22	5,86	207	2			21,84	0,19	0,54	
60		Стармекс Сил Флекс, серый (комплект 35 кг)	кг	5,4	52,82 8900/254,49				285							

## Раздел 7. Антикоррозионная защита металлоконструкций (0117-А3)

## Антикоррозионная защита существующих металлоконструкций

61	ФЕР13-06-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Очистка поверхности щетками	м2	8,36	7,68	7,68			64	64			0,9	7,52		
----	------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	----	------	------	------	--	--	----	----	--	--	-----	------	--	--



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
52	ФЕР13-07-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Обезжиривание поверхностей уайт-спиритом	100 м2	8,36	304,03	79,36	2,23	0,33	2542	663	19	3	9,08	75,91	0,03	0,25
53	ФЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (Грунтовка ДенсТопс ЭП217) 81,05 = 268,49 - 0,012 x 15 620,00 (ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	8,36	86,71	62,21	9,22	0,22	725	520	77	2	5,84	48,82	0,02	0,17
54		Грунтовка ДенсТопс ЭП217 (комплект 9,1 кг)	кг	7,1	139,31 5692,029,1/4,49				989							
55	ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Окраска металлических огунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (Покрывной материал ДенсТопс ЭП201) 50,08 = 322,02 - 0,019 x 14 312,87 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2); ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1)	100 м2	8,36	107,11	76,43	12,02	0,44	895	639	100	4	8,43	70,47	0,04	0,33
56		Покрывной материал ДенсТопс ЭП201 (комплект 20 кг)	кг	15,61	262,73 23593,08/20/4,49				4101							

Раздел 8. Вывоз мусора

57	ФССЦлг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,45	42,98	42,98			879	879						
58	ФССЦлг-03-21-01-037 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 37 км: I класс груза	1 т груза	20,45	22,04	22,04			451	451						
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									254023	6385	2997	382		732,15		34,02
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									1229898	109822	11999	6570		732,15		34,02
В том числе, справочно:																
Индексы пересчёта сметной стоимости ПРЦЦС на 3 квартал 2017 года (Очистные сооружения) ОЗП=17,2; ЭМ=6,4; ЗПМ=17,2; МАТ=4,49 (Поз. 1, 6-7, 10, 12, 15, 18-20, 23, 29, 34-35, 38, 40-42, 45-46, 49, 53-55, 58, 2-3, 47, 50, 4, 8, 14, 17, 22, 26, 33, 37, 39, 43, 51, 57, 60, 64, 66, 5, 52, 9, 13, 21, 32, 36, 44, 48, 56, 11, 16, 24-25, 59, 27-28, 30-31, 61-63, 65)									966228	103437	9002	6188				
Погрузо-разгрузочные работы на 3 квартал 2017г. ПЗ=9,03 (Поз. 67)									7058							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Перевозка на 3 квартал 2017г. ПЗ=6,74 (Поз. 68)															
Вкладные расходы									2589							
В том числе, справочно:									94087							
56% = 66%*0,85 ФОТ (от 7361) (Поз. 5, 52, 9, 13, 21, 32, 36, 44, 48, 56)									4122							
57% = 79%*0,85 ФОТ (от 15342) (Поз. 30)									10279							
73% = 86%*0,85 ФОТ (от 20451) (Поз. 2-3, 47, 50)									14929							
77% = 90%*0,85 ФОТ (от 35191) (Поз. 31, 61-63, 65)									27097							
94% = 110%*0,85 ФОТ (от 20434) (Поз. 1, 6-7, 10, 12, 15, 18-20, 23, 29, 34-35, 38, 40-42, 45-46, 49, 53-55, 58)									19208							
100% = 118%*0,85 ФОТ (от 69) (Поз. 11)									69							
104% = 122%*0,85 ФОТ (от 3853) (Поз. 16, 24-25, 59)									4007							
105% = 123%*0,85 ФОТ (от 13691) (Поз. 27-28)									14376							
Сметная прибыль									57166							
В том числе, справочно:																
40% = 50%*0,8 ФОТ (от 15342) (Поз. 30)									6137							
43% = 63%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 69) (Поз. 11)									30							
52% = 65%*0,8 ФОТ (от 7275) (Поз. 9, 13, 21, 32, 36, 44, 48, 56)									3783							
56% = 70%*0,8 ФОТ (от 20451) (Поз. 2-3, 47, 50)									11453							
48% = 70%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 55625) (Поз. 1, 6-7, 10, 12, 15, 18-20, 23, 29, 34-35, 38, 40-42, 45-46, 49, 53-55, 58, 31, 61-63, 65)									26700							
51% = 75%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 13691) (Поз. 27-28)									6982							
54% = 80%*0,85 * 0,8 ФОТ (от 3853) (Поз. 16, 24-25, 59)									2081							
Итого по смете:																
Итого									1381151					732,15		34,02
В том числе:																
Непредвиденные работы и затраты 3%									41435							
Итого с непредвиденными									1422586							
Затраты на размещении на полигоне "Сафроны" -480 р/т с НДС 480*20,45/1,18									8319							
Итого									1430905							
Стоимость воды -7,99*2,44*4,49									-88							
Итого									1430817							
Индекс-дефлятор на сентябрь 2018 г. К=1,039									55802							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах									1486619							
НДС 18%									267591,42							
ВСЕГО по смете									1754210,42					732,15		34,02

Заместитель технического

ДИРЕКТОРА

Н.А. Дерябина