

Утверждаю

Зам. технического директора

ООО «НОВОГОР - Прикамье»

Е.Е.Тутак

«      »        2017 г.

# Дефектная ведомость

## Фильтровальная станция БКВ

Капитальный ремонт трубопроводов обвязки фильтров с заменой задвижек

Д=500мм-3шт,( средний блок)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Установка металлоконструкций из труб для подвески тали ручной цепной грузоподъемностью 0.5 т	кг	500	
2.	Отключение электропривода	шт	1	отключение 4-х жильного кабеля питания, общим сечением 16 мм2
3.	Демонтаж электропривода	шт	1	90 кг
4.	Демонтаж фланцевой задвижки Ду500 Ру10 30ч9066р	шт	1	840 кг х1 утилизация
5.	Демонтаж фланцев Ду500 мм Ру10 ГОСТ 33259-2015	шт	2	27.70 кг х2 утилизация
6.	Демонтаж трубы Ду530х9 ГОСТ 10704-91	мм	300	34.69 кг утилизация
7.	Демонтаж стального рифлёного настила s=5мм вес 42,3 кг за м2	м2	0.8	С последующей установкой
8.	<b>Монтаж</b>	шт		
9.	Задвижки Ду500 Ру 10 30ч9156р	шт	1	910 кг
10.	Фланцев стальных плоских приварных Ду500 Ру10 ГОСТ 33259-2015	шт	2	27.70 кг х2
11.	Болтов с гайками под фланцы Ду500 Ру10 М24х90	шт	40	16,424 кг + 4.9 кг= 21,3 кг
12.	Труба Ду530х9 L 300 мм ГОСТ 10704-91	шт	1	34.69 кг
13.	Стального рифлёного настила	М2	0.8	33,84 кг
14.	Монтаж электропривода	шт	1	90 кг
15.	Подключение электропривода	шт	1	подключение 4-х жильного кабеля питания, общим сечением 16 мм2
16.	Грунтовка POLUREN-01	м2	1	2 слоя – 0,1 кг
17.	Окраска POLUREN-601	м2	1	2 слоя- 0,15 кг
18.	Наладка привода (настройка конечных выключателей)	шт	1	настройка конечных выключателей
19.	Перемещение задвижки до грузоподъемного механизма для погрузки в а/м	м	15	
20.	Транспортировка металлолома а/т	км	1	Фрезеровщиков 50

21.	Демонтаж металлоконструкций из труб для подвески тали ручной цепной грузоподъемностью 0.5 т	кг	500	
22.				
23.				

Калькуляция на замену 1 задвижки всего 3 шт.

Главный механик



В.В. Ярыгин