

Утверждаю

Зам.технического директора

ООО «НОВОГОР – Прикамье»

Е.Е. Тутак

«____» _____ 2017 г.

Дефектная ведомость

Фильтровальная станция БКВ

Капитальный ремонт трубопроводов обвязки фильтров с заменой задвижек


Д=600мм-3 шт,(средний блок)

№	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
1.	Установка металлоконструкций из труб для подвески тали ручной цепной грузоподъемностью 0.5 т	кг	500	
2.	Отключение электропривода	шт	1	отключение 4-х жильного кабеля питания, общим сечением 16 мм ²
3.	Демонтаж электропривода	шт	1	90 кг
4.	Демонтаж задвижки Ду600 Ру10 30ч9066р	шт	1	1115 кг х1 утилизация
5.	Демонтаж фланцев Ду600 Ру10 ГОСТ 33259-2015	шт	2	39.40 кг х2 утилизация
6.	Демонтаж трубы Ду630х9 ГОСТ 10704-91	мм	300	39.35 кг утилизация
7.	Демонтаж стального рифлёного настила s=5мм вес 42,3 кг за м ²	м ²	1.32	С последующим монтажом
8.	Монтаж			
9.	Задвижки Ду600 Ру 10 30ч9066р	шт	1	1115 кг х1
10.	Фланцев стальных плоских приварных Ду600 ГОСТ 33259-2015	шт	2	39.40 кг х2
11.	Болтов с гайками под фланцы Ду600 Ру10 М27х110	шт	40	26,84 кг +7,01= 33,85 кг
12.	Труба Ду630х9 L 300 мм ГОСТ 10704-91	шт	1	39.35 кг
13.	Стального рифлёного настила	м ²	1.32	55,84 кг
14.	Монтаж электропривода	шт	1	90 кг
15.	Подключение электропривода	шт	1	подключение 4-х жильного кабеля питания, общим сечением 16 мм ²
16.	Грунтовка POLUREN-01	м ²	1.13	2 слоя – 0,1 кг
17.	Окраска POLUREN-601	м ²	1.13	2 слоя- 0,15 кг
18.	Наладка привода	шт	1	настройка конечных выключателей
19.	Перемещение задвижки до грузоподъемного механизма для погрузки в а/м	м	15	
20.	Транспортировка металлолома а/м	км	0.1	Фрезеровщиков 50

21	Демонтаж металлоконструкций из труб для подвески тали ручной цепной грузоподъемностью 0.5 т	кг	500	
----	---	----	-----	--

Расчет на 1 задвижку, всего задвижек 3 шт.

Главный механик



В.В. Ярыгин