

ЗЕРЖДАЮ

Е.Е. Тутак

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Санация ЦПП водовода от НС 1-го подъема до ФС Новые Ляды Д=300 мм (на участке от 1-го подъема до лодочной станции

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
|------------------|--|----------|-------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Земляные работы | | | | |
| 1 | Разработка грунта в отвал экскаваторами типа "ATLAS", "VOLVO", "KOMATSU", "HITACHI", "LIEBHERR" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов: 2 | м3 | 60 | |
| 2 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | м3 | 3 | |
| 3 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 (вынутый грунт) | м3 | 60 | |
| 4 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(вынутый грунт) | м3 | 3 | |
| Монтажные работы | | | | |
| 5 | Демонтаж горбушек (5 штук по 1,5 м наполовину трубы Д=300 мм) | т | 0,263 | |
| 6 | Механическая очистка внутренней поверхности трубы Д-300 мм | м | 358 | 337,4 м2 |
| 7 | Санация внутренней поверхности стальных труб водопроводных сетей методом нанесения цементно-песчаного раствора, диаметром: до 300 мм (без учета телеинспекции) | м | 358 | Толщина слоя 8 мм |
| 8 | Монтаж горбушек | т | 0,263 | |
| 9 | Гидравлическое испытание и промывка трубопровода | м | 358 | |
| 10 | Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем 15 см и посевом семян (планировка площади механизированным способом, подвозка и насыпка растительной земли с разравниванием) | м2 | 120 | |

Составил: Иванов
(должность, подпись, расшифровка)