

Итого: 2833,20 руб.

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник УКСИР

ООО «Самарские коммунальные системы»

В.С. Чаплишкин

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ К ТЗ № СКС-2019-В-3-225

Кап ремонт здания гражданской обороны (замена гидроизоляции).

Инва: 44
Адрес: ЦЗВС-1, ул. Луначарского, д. 6/н

подрядный отособ

№ п/п	Виды конструктивных элементов	Описание дефектов	Виды работ, необходимые для устранения дефектов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
			Земляные работы			
1	А/б покрытие над зданием гражданской обороны	Разрушение асф. покрытия (в результате протекания талых вод)	Разборка а/б покрытия толщ. 10 см	м³	51	S=510 м²
			Разборка щебеночного основания толщ. 20см	м³	102	S=510 м²
			Погрузка и вывоз мусора на расстояние до 25 км	т	По расчету	
			Разработка грунта 2 кат. экскаватором с ковшом 0,5 м³ с погрузкой и перевозкой на расстояние до 10 км	м³	2833	
			Разработка грунта вручную (доработка после экскаватора), гр. гр. 2 с погрузкой на автосамосвалы, вывоз на расстояние до 25 км	м³	51	
2	Стены наружные	Намокание стен, разрушение бетона.	Устройство и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 8 м	м²	153	
			Очистка стен от оклеечного рулонного материала (гидроизоляции)	м²	714	
			Штукатурка стен цементным раствором <i>улучшенная</i>	м²	714	
			Расшивка и заделка швов	п.м	204	
			Огрунтовка стен мастикой битумной	м²	714	
			Оклейка стен рулонным материалом гидроизоляцией в 2 слоя (ТПП- первый слой, ТКГ второй слой с посыпкой)	м²	714	
3	Благоустройство		Завоз грунта на обратную засыпку с погрузкой на автомобили-	м³	2833	

		самосвалы и перевозкой на расстояние до 10 км			
		Обратная засыпка грунтом 2 кат. механизированным способом	м³	2750	
		Обратная засыпка грунтом 2 кат. вручную	м³	83	
		Устройство песчаного основания толщ. 10 см	м³	51	в т.ч. 1,5 м³ вручную
		Устройство основания из щебня толщ. 20 см, М-600, фр. 20-40 мм	м²	510	
		Устройство нижнего слоя толщ. 6 см а/б покрытия из горячих, а/б смесей пористых к/з марка II	м²	510	
		Розлив вяжущих материалов из расчета 0,6 л/м²	т	0,306	
		Устройство верхнего слоя толщ. 4 см а/б покрытия из горячих, а/б смесей плотных мелкозернистых тип. В марка III)	м²	510	

Начальник ЦЭВС-1

Инженер УКСИР

Лисецкий А.А.

Печенкина О.Н.

