

Заказчик:	АО «Тамбовские коммунальные системы», 392000, Россия, Тамбов, ул. Тулиновская, 5.	Группа материалов:	
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	0A0275

Наименование МТР: Труба ВЧШГ ø 400 мм. ГОСТ ТУ 1460-035-50254094-2008

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Диаметр наружный, DE	мм.	429 ±3,5
1.2	Диаметр внутренний, Dn	мм.	400
1.3	Длина, L	мм.	6000
1.4	Давление рабочее, PN	МПа	6,0
1.5	Давление максимальное, PN	МПа	64,0
1.6	Материал		ВЧШГ (высокопрочный чугун с шаровидным графитом)
1.7	Рабочая среда		Холодная вода
1.9	Глубина заложения	мм.	2000-6000
1.10	Грунт		Суглинок
1.11	Метод укладки		Открытым способом
1.12			
1.13			
1.14			
1.14			
2	КОМПЛЕКТАЦИЯ		
2.1.			
2.2.			
2.3.			
2.4.			
2.5.			
2.6.			
2.7.			
2.8.			
2.9.			

ФИО Ответственного:	Горлачев Дмитрий Алексеевич
Должность:	Начальник цеха водопровода
Телефон / Факс:	89158616338
Электронный адрес:	
Подпись:	