


Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДА0078

Наименование МТР: Зажим ответвительный Р 645

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Зажим ответвительный Р 645	<p>Зажим прокалывающий Р645</p> <p>Зажим ответвительный герметичный Р 645, выпущенный предприятием НИЛЕД, применяется с целью герметичного и надежного соединения изолированных медных или же алюминиевых проводов ответвлений сечением 4-35 мм<sup>2</sup> с самонесущими изолированными проводами, сечение которых составляет 35-150 мм<sup>2</sup>. Максимальная нагрузка I составляет 250 А. Зажимы данного типа, которые производятся компанией НИЛЕД, весят по 113 граммов каждый. Зажимы ответвительные герметичные Р 645 отличаются тем, что выполнены из качественных материалов и адаптированы к российским условиям эксплуатации. Зажим прокалывающий Р645 должен соответствовать ГОСТ Р 51177-99</p>	<p><b>Р 645</b></p> 
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
2.2	Комплектация	Комплектация стандартная	
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана-Разина,6		

## ОРЭС

4.			
5.	<b>УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ</b>		
5.1	Отсрочка платежа		Отсрочка платежа 20 дней.

ФИО Ответственного:	Дементьев Николай Васильевич
Должность:	Начальник службы ВЛ
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5110
Электронный адрес:	dementievnv@tcselnet.ru
Подпись:	