


Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДА0110

**Наименование МТР:** Наконечник СРТАУ 50

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Наконечник СРТАУ 50	<p>Наконечник СРТАУ 50 Наконечники герметичные изолированные серии СРТАУ предназначены для герметичного оконцевания изолированных проводов СИП с электрооборудованием. Внутренняя алюминиевая часть заполнена контактной смазкой, предохраняющей алюминий от окисления, снижающей контактное сопротивление, а так же обеспечивает надежный электрический контакт в системе медь — алюминий. Прессуется с помощью матрицы Е173 Особенности: Должны пройти испытание на герметичность напряжением 6 кВ под водой. Изоляционный материал, погодо- и ультрафиолетостойкий полимер. Наконечники с медной контактной частью. Сечение 50 мм<sup>2</sup> Наконечник должен обеспечивать герметичный контакт с изолированной жилой СИП. Номинальное напряжение, кВ - до 1 Структура «СИП» - СИП-2 Диапазон эксплуатационных температур, °С от -60 до +60 «Температура монтажа», °С - от - 20 до +50 Наконечник СРТАУ 50 должен соответствовать ТУ 34-27-98-93</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
2.2	Комплектация	Комплектация стандартная	

## ОРЭС

3.	<b>УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ</b>		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана- Разина,6		
4.			
5.	<b>УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ</b>		
5.1	Отсрочка платежа		Отсрочка платежа 20 дней.

ФИО Ответственного:	Дементьев Николай Васильевич
Должность:	Начальник службы ВЛ
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5110
Электронный адрес:	dementievnv@tcselnet.ru
Подпись:	