


Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РК:	ДБ0321

Наименование МТР: Ремкомплект №1 для выключателя ВН-16

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Ремкомплект №1 для выключателя ВН-16	<p>Ремкомплект №1 для выключателя нагрузки ВНР-16-10/400-10зУЗ с ножами заземления расположенными снизу выключателя изготавливается по ТУ АГИЕ.674212.029 и должен соответствовать ГОСТ 17717-79</p> <p>Ремонтный комплект – это набор наиболее часто заменяемых в процессе эксплуатации деталей</p> <p>Ремонтный комплект №1 для выключателя нагрузки ВН-16, ВНР, ВНР 10/400, служащего для включения и отключения высоковольтных (6-10кВ) электрических цепей небольшой мощности при нагрузке до 400А. Номинальное напряжение -10 кВ. Номинальный ток 400 А.</p> <p>Состав: три дугогасительные камеры с вкладышами из полиметилметакрилата, три неподвижных контакта дугогасительной системы и три подвижных дугогасительных ножа.</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
2.2	Комплектация	Комплектация стандартная	
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана-Разина,6		

ОРЭС

4.			
5.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		
5.1	Отсрочка платежа		Отсрочка платежа 20 дней.

ФИО Ответственного:	Сливин Игорь Николаевич
Должность:	Начальник службы АДС
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5130
Электронный адрес:	slivinin@tcselnet.ru
Подпись:	