


Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДБ
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДБ0048

Наименование МТР: Выключатель нагрузки ВНР 10/630

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Выключатель нагрузки ВНР 10/630	<p>Выключатель нагрузки ВНР-10/630-203У2 (правостороннее управление, межфазное расстояние 200 мм), с заземлителем</p> <p>Выключатель нагрузки ВНР-10/630 – со встроенным пружинным приводом и приводом управления ПРС-10 должен соответствовать требованиям ГОСТ-17717 и ТУ3414-003-11567922-2005</p> <p>Выключатель должен иметь исполнение со встроенными ножами заземления, которые должны располагаться снизу. Управление ножами заземления должно быть правосторонним с помощью приводов типа ПРС-10</p> <p>Выключатели исполнения с межфазным расстоянием 200 мм</p> <p>Номинальное напряжение, кВ - 10</p> <p>Наибольшее рабочее напряжение, кВ - 12</p> <p>Испытательное одноминутное напряжение, кВ: между фазами и с фазы на землю – 42, между разомкнутыми контактами одной и той же фазы – 48.</p> <p>Испытательное напряжение грозового импульса, кВ, ампл. - 75</p> <p>Номинальный ток, А - 630</p> <p>Номинальный ток отключения при $\cos \varphi \geq 0,7$, А - 630</p> <p>Сквозные токи короткого замыкания: среднеквадратичное значение за время протекания, кА 20 время протекания, с - 1 наибольший пик, кА - 51</p> <p>Нормированные параметры тока включения: наибольший пик, кА – 51, начальное действующее значение периодической составляющей, кА - 20</p> <p>Коммутационный ресурс при номинальном токе 630 А, $\cos \varphi \geq 0,7$,</p>	

		<p>циклы В-тп-О - 5000 Механическая износостойкость, циклы В-тп-О - 5000 Срок службы, лет - 30 Гарантийный срок, лет - 5 Климатическое исполнение У Категория размещения 2 по ГОСТ 15150 Высота над уровнем моря до 1000 м Температура окружающего воздуха от минус 45 °С до плюс 55 °С.</p> <p>Рабочее положение - на вертикальной плоскости с отклонением до 5° в любую сторону. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих изоляцию и металл; Требования по безопасности - по ГОСТ 12.2.007.3-75.</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
2.2	Комплектация	Комплектация стандартная	
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана-Разина,6		
4.			
5.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		
5.1	Отсрочка платежа		Отсрочка платежа 20 дней.

ФИО Ответственного:	Сливин Игорь Николаевич
Должность:	Начальник службы АДС
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5130
Электронный адрес:	slivin@tcselnet.ru
Подпись:	