

Заказчик:	АО «ТКС «Электрические сети»	Группа материалов:	ДА
№ опросного листа:		Код МТР в ЕНС РКС:	ДА0127

Наименование МТР: Зажим плашечный ПА 1-1

№ п/п	Наименование параметра (характеристики)	Размерность	Требования заказчика
1	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ		
1.1	Зажим плашечный ПА 1-1	<p>Зажим плашечный ПА-1-1 Для соединения алюминиевых и сталеалюминиевых проводов в петлях анкерных опор ВЛ и осуществления отпаек применяются плашечные зажимы типа ПА. Зажим марки ПА-1-1 применяется также для крепления петли проводов при анкерном креплении на штыревых изоляторах. В соединительных плашечных зажимах провод закрепляется затяжкой плашек болтами. После затяжки болтов между краями желобных плашек и корпуса должен оставаться незначительный зазор. Наличие зазора подтверждает, что зажим выбран правильно. При полной затяжке болтов провод прочно закрепляется плашками. Зажимы должны соответствовать требованиям ТУ 3449-059-98742070-2009</p>	
2	ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТОВАРА НА КОНКУРС:		
2.1	Сертификат качества		Предоставление образца товара на рассмотрение конкурсной комиссии, предоставление сертификата качества.
2.2	Комплектация	Комплектация стандартная	
3.	УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ		
3.1	392000, г.Тамбов, ул. Степана-Разина,6		

ОРЭС

4.			
5.	УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ		
5.1	Отсрочка платежа		Отсрочка платежа 20 дней.

ФИО Ответственного:	Дементьев Николай Васильевич
Должность:	Начальник службы ВЛ
Телефон / Факс:	(4752) 701-101 доб. 5110
Электронный адрес:	dementievnv@tcselnet.ru
Подпись:	