


Согласовано:

Л 7_Схема питания_продолжение (53)

Инф. N подл. Подпись и дата

Взам. инф. N


341863



В схему
АТХ л. 10

Характеристика электроприемника	Позиция	1-64δ	2-64δ	Охранно-пожарная сигнализация	п. 62δ	п. 1-60δ	п. 2-60δ
	Тип	SandSET-1000			САУ-М6	САУ-М7Е	
	Мощность, ВА	4	4	660	6	6	6
	Напряжение, В	~220					
	Место установки	Щит оператора ЩО			По месту		

Схемы управления комплексом по обезвоживанию осадка разрабатываются ООО "ВАЙТА-КРИСТА"



Размыкается при минимальном уровне осадка в илоуплотнителях

590103-6-2-86-1-АТХ						
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды						
Изм.	Кол. уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата	
Разраб.	Радобицкая					
Проб.	Виноградов					
Техник	Труфанова					
Н. контр.	Виноградов					
Производственный корпус				Стадия	Лист	Листов
				РД	7	
Схема электрическая принципиальная питания (окончание)						