



Согласовано:

Затвор 11_21_затв. 12_22_сх. подкл. (53)


Инф. N подл. Подпись и дата

Взам. инф. N

341398



- Затвор 11 (К11-1) 1Щ Шкаф 1
КВВГнг 19x1,5
- Задвижка 12 (К12-1) 1Щ Шкаф 1
КВВГнг 19x1,5
- Затвор 21 (К21-1) 1Щ Шкаф 2
КВВГнг 19x1,5
- Задвижка 22 (К22-1) 1Щ Шкаф 2
КВВГнг 19x1,5



- 1 Схема составлена для затвора 11 и аналогична для затвора 21 и задвижек 12, 22
- 2 При применении схемы перед маркировкой цепи проставить номер электроприбора
- 3 Кабельный журнал см. л. 14

590103-6-2-41-1-ЭМ					
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды					
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Виноградов				
Провер.	Виноградов				
Разраб.	Кудрявцева				
Техник	Труфанова				
Н. контр.	Виноградов				
Здание решеток				Стадия	Лист
				РД	9
Затвор 11 (21). Задвижка 12 (22). Схема подключения				ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНОВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург	