


План на отм. 0,000



Данные о групповых щитках с автоматическими выключателями

Номер щитка	Тип	Установленная мощность, кВт	Номера автоматических выключателей		Ток расцепителя, А	
			Однополюсные			
			Занятые	Резервные		
1ЩО	Индивидуальный заказ	3,880	1..5	6	δ/р 40A 16	
ЩАО	Индивидуальный заказ	1,368	1..3	4..6	δ/р 40A 16	

Экспликация помещений

Номер по проекту	Наименование	Площадь, м ²	Категория
1	Насосная	215.10	Д
2	Реактивная с цехом обезвоживания осадка	215,95	Д
3	Операторская	3152	Д
4	Санузел	4,20	Д
5	Гардеробная	16,97	Д
6	Коридор	10,60	Д
7	Площадка вентиляционного оборудования и обслуживания крана	70.20	Д

- Данный чертеж выполнен на основании архитектурно-строительных, технологических и сантехнических чертежей.
- Освещенность помещений принята в соответствии со СНиП 23-05-95* "Естественное и искусственное освещение".
- Прокладку выполнять кабелем ВВГнг 3х1,5, если не указано иначе. К одноклавишным выключателям прокладывать кабель ВВГнг 2х1,5.
- Прободка открытая по стенам с креплением на скобах, кабельным конструкциям (см. компл. ЭМ), а также в трубах.

- Кабели до высоты 2 м от уровня чистого пола защищать трубами.
- Выключатели установить на высоте 1,5 м от уровня чистого пола, розетки – на уровне 0,8 м от уровня чистого пола, щитки и ящики установить на высоте 1,2 м от уровня чистого пола.
- Выполнить защитное заземление путем присоединения нулевого защитного проводника РЕ к корпусам оборудования.

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примеч.
1		Щит 1ЩР (проектир.) из дбух	1		
		шкафов, см. компл. ЭМ			
2		Щит 2ЩР (проектир.) см. компл. ЭМ	1		
3		Щит ЩУБ (проектир.) из дбух	1		
		шкафов, см. 590103-6-2-69-1-ЭМ			
4		Щит оператора ЩО	1		
		(проектир.), см. компл. АТХ			
5		Щит ЩКБ (проектир.), см. АТХ	1		
6	590103-6-2-86-1-Э0 л. 4	Щит освещения ЩАО, IP40	1		
7	590103-6-2-86-1-Э0 л. 3	Щит освещения 1ЩО, IP40	1		
8		Ящик ЯТП-0,25-220/36 В, IP31	2		
10		Светильник НПП03-100-001	2		
		на строительном основании			
11		Светильник НПП03-100-003	3		
		на строительном основании			
12		Светильник ЛСП44-2x36-011	31		
		на строительном основании			
13		Светильник ЛСП44-2x36-011	20		
		подвес к профилю			
14		Светильник ЛБ010-4x18-014	8		
		Выключатель А16-222, 1	6		
		клавиша, открытой прободки,			
		6 A, IP44			
		Выключатель А16-131, 1	6		
		клавиша, открытой прободки,			
		6 A, IP20			
		Выключатель А56-224, 2	2		
		клавиши, открытой прободки,			
		6 A, IP44			
		Розетка РА16-296,	5		
		открытой прободки,			
		16 A, IP44			
		Коробка ответвительная,	60		
		открытой прободки, IP44,			
		80x80x40, кат.№53700			

590103-6-2-86-1-Э0				
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись
Гл. спец.	Виноградов			
Разраб.	Смирнов			
Проверил	Кудрявцева			
Н.контр.	Виноградов			