



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
1	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Труба техническая ПЭ100 SDR17 315x18.7 по ГОСТ 18599-2001	44	17.8	м
2	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод сварной 45° Ø315 по ТУ 2248-001-50049230-2005	2	14.8	шт.
3	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод сварной 90° Ø315 по ТУ 2248-001-50049230-2005	2	22.4	шт.
4	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод 11° изготовить из труб ПЭ100 SDR17-315x18.7 по ГОСТ 18599-2001	2		шт.



Масштаб по:
горизонтали 1:500
вертикали 1:100

Отметка низа или лотка трубы	178.000	178.945	177.044	177.270
Проектная отметка земли	177.950	178.930	177.197	177.197
Натурная отметка земли	177.870	178.945	177.044	177.270
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ100 SDR 17-315x18.7 по ГОСТ 18599-2001			
О с н о в а н и е	Глины тугопластичные, выравнивающий слой-песок ср. крупности h=0,2 м без уплотнения			
Длина	22.97	0.013	15.23	4.88
Уклон		0.013	0.194	0.01
Р а с с т о я н и е	5.60	11.76	2.96	6.88
Номер колодца, точки, угла поворота	Уз.1	Уз.2	Уз.3	Уз.4



Инв. N погл.	341324
Подпись и дата	
Взам. инв. N	

590103-6-2-С-1-НВК				
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол. уч.	Лист	Индок.	Подпись Дата
Внутриплощадочные сети			Стадия	Лист
			РД	4
Гл. спец	Братцева			
Проверил	Братцева			
Разраб.	Поминов			
Н. контр	Смирнова			
Трубопровод биологически очищенных стоков -К25- Профиль Лист 1				