



- Щит автоматики и блоки управления нагревателями поставляются комплектно с бентустановкой П2
- Шины щита принять на 250А
- Все кабели принять марки ВВГнг, за исключением случаев, указанных на чертеже
- Кабели учитываются в проекте внутридплощадочных сетей см. 590103-6-2-С-1-ЭК
- Выдержку времени для реле KV1 и KV2 установить 5сек.
- Шкаф управления 23Ш поставляется комплектно с насосной установкой ГРАНФЛОУ

590103-6-2-86-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Изм.	Кол. уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
Гл. спец.					
Разраб.					
Проф.					
Техник					
Н. контр.					
Производственный корпус					
Стадия					
Лист					
листов					
RД					
5					