


Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
Щит оператора			
SB	Выключатель КУ101101 IP40 "ч" 1" з"	1	
K1, KV	Реле серии 55. 32. 8. 230. 00. 00 ~220В, 2пк	2	Finder
K2	Реле серии 55. 33. 8. 230. 00. 00 ~220В, 3пк	1	
HL	Арматура светосигнальная СКА14. 1А-К-3-230 УХЛ3. 1	1	
По месту			
БС1, БС2	Оповещатель комбинированный "БИЯ-С" модель 1/220 ~220В	2	
	Пост управления ПУ		ПКУ1
SB1	Выключатель КУ101102 IP54 "ч"	1	



Контроль напряжения	В схему сигнализации АТХ л. 5
Загазованность помещения решеток	
Неисправность газоанализатора	В схему диспетчерской сигнализации

590103-6-2-41-1-АТХ

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
						Здание решеток		
Разраб.	Радовицкая						Rд	6
Провер.	Виноградов					Свето-звуковая сигнализация загазованности помещения.		
Техник	Труфанова					Схема электрическая принципиальная		
Н. контр.	Виноградов							

- Контакт замкнут при концентрации токсичных газов, превышающей ПДК, и при содержании кислорода в воздухе в недостаточном количестве для дыхания людей в помещении решеток (1 порог загазованности)
- Контакты замкнуты при 2 пороге загазованности помещения решеток