

		Исходные данные						Расчетные величины			Эффективное число ЭП $n_{\Sigma P_H} = 2 \Sigma P_H / P_H \text{ макс}$ $(n_{\Sigma} = \frac{(\Sigma P_H)^2}{\Sigma n P_H})$	Коэффициент расчетной нагрузки K_p	Расчетная мощность			Расчетный ток, А $I_p = \frac{S_p}{\sqrt{3} U_n}$
		по заданию технологов			по справочным данным			$K_{\Sigma P_H}$ $K_{i P_H}$ кВт	$K_{i P_H}$ $\text{tg } \varphi$ кВАр	$n P_H^2$			активная $P_p = K_p K_{i P_H}$ кВт	реактивная $Q_p = K_{i P_H} \text{tg } \varphi$ кВАр	полная $S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2}$ кВА	
		Наименование электроприемника	Количество электроприемников, шт, n	Номинальная (установленная) мощность, кВт		Коэффициент использования, K_i, K_{Σ}	Коэффициент реактивной мощности $\frac{\cos \varphi}{\text{tg } \varphi}$									
					одного эл. приемника P_H			общая $P_H = n P_H$								
		Насос ила	1	6,5	6,5	0,95	0,74/0,9	6,2	5,5							
		Компрессор	1	30	30	0,95	0,8/0,75	28,5	21,3							
		Насос	1	0,9	0,9	0,95	0,85/0,62	0,85	0,5							
		Водонагреватель	1	1,6	1,6	0,95	0,95/0,33	1,5	0,5							
		Дренажный насос	1	4,9	4,9	0,95	0,85/0,62	4,6	2,9							
		Кран электрический	1		4,5		в расчете нагрузок не участвуют									
		Приточная вентустановка (П1) в комплекте со щитом автоматики 40ЩУиА	1	1,5	1,5	0,95	0,85/0,62	1,4	0,88	2	1	1,4	0,88	1,7	2,5	
		Электронагреватель приточной вентустановки П1	1	54	54	1	1	54	-			54	-	54	82,3	
		Итого по щиту 1ЩР			154,3	0,91	0,91/0,45	141,3	64,4	6	1	141,3	64,4			
		Электроосвещение внутреннее			4,6	0,85	0,9/0,48	3,9	1,9			3,9	1,9			
		Электроосвещение наружное			2	1	0,9/0,48	2	1			2	1			
		Всего по щиту 1ЩР на стороне 0,4кВ			0,18...54	160,9	0,91	0,91/0,45	147,2	67,3			147,2	67,3	161	247

Согласовано:

Инв. N подл. 341814

Взам. инв. N

Подпись и дата