




Пост управления 12ПУ (13...15ПУ, 22...25ПУ).
Вид со снятой дверью
М 1:10



Дверь поста управления 12ПУ (13...15ПУ, 22...25ПУ).
М 1:10



Внчтренняа дѣерь постя цупраѣленчя 12ПЧ (13...15ПЧ, 22...25ПЧ).



1. Шкаф защищенного исполнения одностороннего обслуживания глубиной 200 мм кат.№ R5CE0432 ("DKC"), IP65.
2. Степень защиты шкафа IP55.
3. Внутренняя дверь кат.№ R5IE43 ("DKC"). Внутреннюю дверь установить на глубине 40 мм.
4. Козырек R5TT042.
5. При применении чертежа перед маркировкой аппаратов и цепей поставить номер привода. Данные аппаратов см. лл. 6...8.
6. Кабельный щиток IP55 Ø25 мм (кат. №54525 "DKC") – 3 шт.

Изм	Кодич	Лист	Нлрк	Подпись	Дата

590103-6-2-69-1-ЭМ.Н3

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Стадия	Лист	Листовой
РД	1	