


План М 1:50



1. Проект выполнен на основании комплекта 590103-6-2-С-1-НВК.
2. На теле комплектной КНС, производства ЗАО "Промэнерго" установить ящик защитный ЯЗ на конструкции из двух перфошвеллеров типа Пш 60х36х2000 мм ("Монтаж", СПб).
3. Кабели, поставляемые комплектно с КНС, прокладываются по документации ЗАО "Промэнерго".

590103-6-2-70-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений
пос. Новые Ляды

Насосная станция хозяйственно-
бытовых и дренажных вод

План расположения электрооборудования
и прокладки кабелей

Стадия	Лист	Листов
РД	5	



ВОДОПРОЕКТ
ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербург

Копировал

А4