



Щит оператора_эскиз общ вида (53)	Согласовано:
Инв. № подл.	Подпись и дата
341427	Взам. инв.


Вид со снятой дверью



## Дверь шкафа



Узел I  
М 1: 5



Вырез для реле. Закрыть прозрачным оргстеклом. См. прим. 2

- 1 Щит одностороннего обслуживания, размером 2000x600x600, степень защиты IP54
  - 2 Реле сигнализации KL1...KL5 установить в щите на расстоянии 15...20мм от застекленного проема
  - 3 Данные аппаратов см. л. л. 4...8