

N по плану		1ШУ	6	7	21	22	70-1	70-2						ЩО	3П	2П	1П	4П	5П	6П	7П	8П	9П	10П	11П	12П	13П	10
Тип		ШУ СК-Р 210			SD0050-2/60	AD0063-2/60									'Thermor'													ТЭН
Номинальная мощность, кВт		5	0,75	0,75	0,16	0,37	1,2	1,2		0,43					2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1,6
Ток, А	Номинальный, Iн	8,5	1,6	1,6	0,5	1,2	3	3		2,1					9,1			9,1			9,1			9,1			9,1		7,2
	Пусковой, Iп		9	9	2,5	6	15	15																				
Наименование механизма		Шкаф управления решетками	Компрессоры		Песколовка 2: Затвор на трубопроводе подачи техническая воды на гидромеатор	Песколовка 2: Задвижка на трубопроводе отвода песка из песколовок	Насосы: Насосная станция хоз-бытовых и дренажных вод см. проект 590103-6-2-70-1-ЭМ		Резерв	Аварийное электро-освещение	Цепи АВР 220В	Общие цепи управления: песколовки 1	Общие цепи управления: песколовки 2	Щит оператора	Конвекторы помещения: Операторская	Конвекторы помещения: Коридора	Конвекторы помещения: Санузла	Конвекторы помещения: Решеток									Водонагреватель электрический Electerolux EWH30SL
N шкафа		2																										

Изм.	Кол. уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Гл. спец.		Виноградов			
Провер.		Виноградов			
Разраб.		Кудрявцева			
Техник		Трофанова			
Н. контр.		Виноградов			

590103-6-2-41-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружения поселка Новые Ляды

Здание решеток

Стадия	Лист	Листов
РД	4. 2	2

Щит питания и управления 1Ш. Схема однолинейная принципиальная

ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург

A4x5

Согласовано

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 341393

Щит питания и управления 1Ш. Схема однолинейная принципиальная