



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
1	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Труба техническая ПЭ100 SDR17 160x9.5 по ГОСТ 18599-2001	16	4.60	м
2	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод сварной 90° Ø160 по ТУ 2248-001-50049230-2005	1	4.29	шт.
3	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод сварной 45° Ø160 по ТУ 2248-001-50049230-2005	1	3.06	шт.
4	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Переход Ø200x160 по ТУ 2248-001-50049230-2005	1	0.514	шт.
5	Серия 7.903.9-3.1	Мат теплоизоляционный из стеклянного шательного волокна М25-3000-1000-40 по ГОСТ 10499-95	0.6	0.15	(м³)
6	Серия 7.903.9-3.1	Фольгоизол ФГ по ГОСТ 20429-84 толщиной 0,1 мм	19	7.28	(м²)



590103-6-2-C-1-HBK

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

						590103-6-2-С-1-НВК			
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды			
Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата				
Гл. спец	Братцева					Внутриплощадочные сети	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Братцева					Трубопровод иловой воды	РД	10	
Разраб.	Поминов					-К35-			
Начерт.	Смирнова					Профиль			