

Согласовано:

Щит 1Щ\_эскиз общего вида (53)

Инф. N подл. 341408

Взам. инф. N


Подпись и дата

Вид со снятой дверью  
Вид "А"



Двери шкафа

Вид "А"  
М 1:50

Шины силовые на 200А  
Ik. з=10кА



- 1 Щит защищенный одностороннего обслуживания глубиной 600мм
- 2 Степень защиты IP54
- 3 Данные аппаратов см. л. л. 4...8



Строка	1	Ввод 1 Секционный выключатель	Ввод 2	Цепи управления	
	2	Компрессор 5 Вентилятор В1	Компрессоры 6, 7	Затвором 11	Затвором 21
	3	Затвор 11 Задвижка 12	Затвор 21 Задвижка 22	Задвижкой 12	Задвижкой 22
	4	Общие цепи песколовки 1	Общие цепи песколовки 2		
N шкафа	1	2			

590103-6-2-41-1-ЭМ, Н1						
Реконструкция канализационных очистных сооружений поселка Новые Ляды						
Изм.	Кол.уч	Лист	Док.	Подпись	Дата	
Гл. спец.	Виноградов					
Пробер.	Виноградов					
Разраб.	Кудрявцева					
Техник	Труфанова					
Н. контр.	Виноградов					
Здание решеток				Стадия	Лист	Листов
Щит питания и управления 1Щ. Эскиз общего вида				РД	1	1