Распределительный пункт: номер, тип; установленная и расчетная мощность, кВт. Аппарат на вводе: тип; ток, А	
Выключатель автоматический или предохранитель: тип; ток расцепителя или плавкой вставки, А	
Пускатель магнитный: тип; ток нагревательного элемента, А	
Маркировка – расчетная нагрузка, кВт – коэффициент мощности – расчетный ток, А – длина участка, м / Момент нагрузки, кВт*м – потеря напряжения, % – марка, сечение проводника – способ прокладки	
Щиток групповой; аппарат на вводе: тип, номинальный ток, А	



Номер по схеме расположения на плане	1ЩО		гр. 1а
Установленная мощность, кВт	1,878		0,432
Потеря напряжения до щитка, %	0,08		

1. Расчет нагрузок выполнен в соответствии с НТП "Проектирование осветительных установок промышленных предприятий. Внутреннее освещение".
2. Потеря напряжения указана от щита 1ЩР.
3. С секции 2 щита 1Щ запитана однофазная группа аварийного освещения.
4. Выключатели автоматические QF3 и QF11 учитываются в комплекте ЭМ.
5. Питающий кабель С1 учтен на листе 4.

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата

590103-6-2-41-1-ЭО

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Гл. спец.	Виноградов		
Разраб.	Смирнов		
Проверил	Кудрявцева		
Н.контр.	Виноградов		

Здание решеток

Стадия	Лист	Листов
РД	2	

Однолинейная принципиальная схема питающей сети.

ВОДОПРОЕКТ
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербурга

Копировал А4