

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N
341661		

Условные обозначения

ЩО – щит оператора
ЩКБ – щит контроля блока

Потребность кабелей и проводов, длина м

Число и сечение жил, напряжение	Марка					
	ВВГнг	КВВГнг	КВВГЭ	КПпЭВ	ПВЗ	
3х1,5	5					
4х1,5		5				
5х0,75			10			
10х0,75			82			
1х2х0,64				255		
1х4,0					150	

Потребность труб

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина,
Труба стальная	20	10
водогазопроводная		
ГОСТ 3262-75		
Труба из полиамида:		
номинальный диаметр	12	44
номинальный диаметр	17	37