


План на отм. 0,000



Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса	Примеч.
1	590103-6-2-86-1-ЭМ.Н1	Щит распределительный 1ЩР	1		
2	590103-6-2-86-1-ЭМ.Н2	Щит распределительный 2ЩР	1		
3	590103-6-2-86-1-АТХ	Щит оператора ЩО	1		
4	590103-6-2-69-1-ЭМ	Щит управления блоком очистных сооружений ЩУБ	1		
5		поставляется комплектно с узлом обезжелезивания осадка			
5		Щкаф управления ШОО	1		
6		поставляется комплектно с узлом приготовления коагулянта			
6		Щит коагулянта ЩК	1		
7		поставляется комплектно с узлом приготовления флокулянта			
7		Щкаф флокулянта ШФ	1		
8	590103-6-2-86-1-ЭМ.Н4	Щкаф управления 35ШУ	1		
9	ЯРП-20УЗ	Ящик с рубильником 46ЯР	1		
10	ЯВЗ-31	Ящик с рубильником ЯР	1		
11	220 В, 16 А	Розетка штепсельная с третьим заземляющим контактом 45Р	1		
12	590103-6-2-86-1-АТХ	Щит контроля блоком очистных сооружений ЩКБ	1		
15		Электромонтажные изделия			
15	K1151	Стойка кабельная Н=600 мм	68		
16	K1152	Стойка кабельная Н=800 мм	25		
17	Kz1 450	Консоль кабельная L=450 мм	310		
18	НЛ П2 400x50	Лоток кабельный L=2000 мм	121		
19	НЛ У-400	Секция угловая	28		
20	Снл	Соединитель лотков	119		
21	K1167 УЗ	Подвеска	93		
22	K168УЗ	Соединитель перегородок	62		
23	ПКТ-25	Прижим	620		
25		Материалы			
25	ГОСТ 18124-75	Лист асбестоцементный размером 2000x1200x8	12		
30	5.407-115.1.100-05	Гибкий токопровод к электрическому крану	12		

Экспликация помещений

Номер по проекту	Наименование	Площадь, м <sup>2</sup>	Категория
1	Насосная	215,10	Д
2	Реагентная с цехом обезжелезивания осадка	215,95	Д
3	Операторская	31,52	Д
4	Санузел	4,20	Д
5	Гардеробная	16,97	Д
6	Коридор	10,60	Д
7	Площадка вентиляционного оборудования и обслуживания крана	70,20	Д

- Данный чертеж выполнен на основании архитектурно-строительных, технологических и сантехнических чертежей.
- Условные графические обозначения электрического оборудования и проводок на плане см. ГОСТ 21.614-88.
- Щкафы управления и щитки установить на высоте 1 м от пола.
- Кабельный журнал см. л. 16.
- Прокладку кабелей выполнить по типовому проекту А7-92 "Прокладка кабелей в производственных помещениях"
- Шаг крепления кабельных конструкций ~800 мм.
- Кабели, прокладываемые на высоте менее 2 м, защитить трубами.
- Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено зануление.
- Нулевые жилы питающих кабелей присоединить к шине РЕ щитов 1ЩР, 2ЩР.
- В качестве нулевых защитных проводников используются защитные проводники РЕ.
- Зануление выполнить по типовому проекту "Заземление и зануление электрооборудования" А10-93, ВНИПИ ТПЭП, 1993 г.
- Кабели, прокладываемые от щита ЩУБ до блока очистных сооружений учтены в проекте 590103-6-2-69-1-ЭМ л.13 и 590103-6-2-69-1-АТХ л. 25.
- Подвод питания и других кабелей к щкафам и щитам ШОО, ШФ, ЩК, 20ПУ, 23ШУ, 31ШБУ, 32ШБУ уточнить по технической инструкции указанного оборудования.
- Ведомость электроприборов см. л.2.

Согласовано:

Взам. инв. N  
Подпись и дата  
Инв. N подл.

590103-6-2-86-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата
Гл. спец.	Виноградов				
Разраб.	Смирнов				
Проберил	Кудрявцева				
Н.контр.	Виноградов				

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РД	17	

План расположения электрооборудования и прокладки кабелей на отм. 0.000

ВОДОПРОЕКТ  
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ  
Санкт-Петербург