Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Приборы и средства автоматизации							
	Давление после компрессора 40кПа							
1-20а...	Манометр показывающий. Диапазон измерений 0...1кгс/см^2	МП3-У-1		г. Томск	шт	3		
3-20а				"МаноТомь"				
	Уровень в канале перед решетками							
60а	Ультразвуковой 2-х проводной преобразователь для	7ML5221-1AA11		SIEMENS	шт	1		
	измерения уровня SITRANS PROBE LU. Диапазон							
	измерений 0,25...6м							
	Ручной ИК-программатор	7ML1830-2AN		SIEMENS	шт	1		
	Универсальная монтажная система FMS-200	7ML1830-1BK		SIEMENS	шт	1		
60б	Измеритель-регулятор технологический	ИРТ5920Н-ПВИ-RS232-ГП		Москва НПП"Элемер"	шт	1		

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 341429

SD2

Изм.	Кол. уч	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
ГИП		Рочев			
Разраб.		Радовицкая			
Провер.		Виноградов			
Техник		Труфанова			
Н. контр.		Виноградов			

590103-6-2-41-1-АТХ. С

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Здание решеток

Стадия	Лист	Листов
РД	1	5

Спецификация оборудования, изделий и материалов

ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург

А3