

ОБЩИЕ ДАННЫЕ.dwg

ВЕДОМОСТЬ КОМПЛЕКТА ЧЕРТЕЖЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ МАРКИ ТХ

ЛИСТ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Общие данные	
2	План	
3	Разрезы 1-1, 2-2	

ВЕДОМОСТЬ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ ДОКУМЕНТАЦИИ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
590103-6-2-41-1-ТХ	Технологическая часть	
-КЖ	Конструкции железобетонные	
-АР	Архитектурно-строительные решения	
-ЭМ	Силовое электрооборудование	
-АТХ	Технологический контроль	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Прилагаемые документы	
590103-6-2-41-1-ТХ. С	Спецификация оборудования,	
	изделий и материалов (на 2-х листах)	
590103-6-2-41-1-ТХ. М. 0л2	Кран мостовой ручной подвесной г/п 0,5т.	
	Опросный лист	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
-К13-	Трубопровод сточной воды (подающий и отводящий)	
-К16-	Пульпопровод	
-К19-	Трубопровод твердых бытовых отходов	
-В3-	Трубопровод технической воды	
-А0-	Воздуховод	

ПЕРЕЧЕНЬ АКТОВ НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
На гидравлическое испытание трубопроводов	
На противокоррозионную изоляцию трубопроводов	

1 Рабочая документация разработана на основании технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком ООО "Новогор-Прикамье"

2 Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами

3 Монтаж и испытание трубопроводов производить в соответствии с правилами производства и приемки работ, связанных с технологическими трубопроводами

4 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.

5 Защиту наружных поверхностей стальных трубопроводов от коррозии предусмотреть окраской тремя слоями перхлорвинилового лака ХС-76 по ГОСТ9355-81. Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710 согласно СНиП 2.03.11-85 таблица 29 - IV-3 (80).

6 Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 180.860

Согласовано

Монарх

Взамен инв. N

Подпись и дата

Инв N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата
ГИП		Рочев			
Гл. спец		Братцева			
Проверил		Братцева			
Разраб.		Попова			
Н. контр		Смирнова			


590103-6-2-41-1-ТХ

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Здание решеток

Общие данные

Стадия	Лист	Листов
РД	1	3

 **ВОДОПРОЕКТ**
ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербург