План на отметке -5. 400

М 1: 100



Пояснения см. л. 17

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примеч.
		Электрооборудование			
1	590103-6-2-86-1-ЭМ. Н3	Шкаф управления 3ЗШУ	1		
2	поставл. комплектно с бактерицидной установкой	Шкаф управления 31ШБУ, 32ШБУ	2		
3	ПКУ3-У2	Пост местного управления 37ПМУ	1		
4	ГРАНТОР АЭП40	Шкаф управления 23ШУ	1		
	(поставл. комплектно с установкой "ГРАНФЛОУ УНВ")				
5	Поставл. комплектно с установкой Liftaway	Пост управления 20ПУ	1		
		Электромонтажные изделия			
10	У615АУ2	Коробка клеммная 37КК	1		
11	К1151	Стойка кабельная Н=600мм	30		
12	К1152	Стойка кабельная Н=800мм	23		
13	Кг1 450	Консоль кабельная L=450мм	182		
14	НЛ П2 400х50	Лоток кабельный L=2000мм	72		
15	НЛУ-400	Секция угловая	28		
16	СНЛ	Соединитель лотков	70		
17	К1167У3	Подвеска	53		
18	К168У3	Соединитель перегородок	35		
19	ПКТ-25	Прижим	364		
		Материалы			
25	ГОСТ 18124-75	Лист асбестоцементный	6		
		размером 2000х1200х8			

Изм.	Кол. уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата
Гл. спец.		Виноградов			
Провер.		Виноградов			
Разраб.		Кудрявцева			
Техник		Труфанова			
Н. контр.		Виноградов			

590103-6-2-86-1-ЭМ

Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды

Производственный корпус

Стадия	Лист	Листов
РД	18	

План расположения электрооборудования, прокладка кабелей на отм. -5. 400

ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург

А4х3

Согласовано:

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

341829

л 18_План расположения эл оборуд на отм. -5_400 (-53)