

Инф. N подл.	Подпись и дата	Взам. инф. N
341403		

Обозначение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель					
	Начало	Конец	трубу			протяжной ящик N	по проекту			пролож.		
			Обозначение	Диаметр по стандарту	Длина, м		Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
	Компрессор 7											
K7-1	1Щ Шкаф 2	5ШУ		100	3ж		КВВГнг	10х1,5	32			
H7-2	5ШУ	Двигатель 7		25	4		ВВГнг	4х1,5	9			
	Приточная вентиляторная коробка 8 (П1)											
H8-1	8ЩУиА-1	Вентилятор		25	5		КГ	4х2,5	10			
		Двигатель 8-1										
H8-2	8ЩУиА-1	Воздушный клапан 8-2		25	5		КГ	3х1,5	10			
		Сервопривод										
	Вытяжной вентилятор 9 (В1)											
H9-1	1Щ Шкаф 1	Двигатель 9		100	3ж		ВВГнг	4х1,5	24			
H9-2	1Щ Шкаф 1	9ПУ		100	3ж		КВВГнг	7х1,5	27			
	Водонагреватель 10											
H10-1	1Щ Шкаф 2	10Р		100	3ж		ВВГнг	3х1,5	18			
H10-2	10Р	Водонагреватель		100	3ж		Поставляется комплектно с водонагревателем					
	Затвор 11											
K11-1	1Щ Шкаф 1	11КК		100	3ж		КВВГнг	19х1,5	23			
K11-2	11КК	11SQ	P3-ЦХ-25	25	2		ПВЗ	15(1х1,5)	30			
K11-3	11КК	11ПУ					КВВГнг	14х1,5	5			
	Задвижка 12											
K12-1	1Щ Шкаф 1	12КК		100	3ж		КВВГнг	19х1,5	24			
K12-2	12КК	12SQ	P3-ЦХ-25	25	2		ПВЗ	15(1х1,5)	30			
K12-3	12КК	12ПУ					КВВГнг	14х1,5	6			
	Затвор 21											
K21-1	1Щ Шкаф 2	21КК		100	3ж		КВВГнг	19х1,5	27			
K21-2	21КК	21SQ	P3-ЦХ-25	25	2		ПВЗ	15(1х1,5)	30			
K21-3	21КК	21ПУ					КВВГнг	14х1,5	5			
	Задвижка 22											
K22-1	1Щ Шкаф 2	22КК		100	3ж		КВВГнг	19х1,5	29			
K22-2	22КК	22SQ	P3-ЦХ-25	25	2		ПВЗ	15(1х1,5)	30			
K22-3	22КК	22ПУ					КВВГнг	14х1,5	6			

590103-6-2-41-1-ЭМ											Лист 14.2