



Ящик защитный ЯЗ.
Вид со снятой дверью
М 1:10




Дверь ящика защитного ЯЗ.

М 1:10



1. Шкаф защищенного исполнения одностороннего обслуживания глубиной 200 мм кат.№ R5CE0432 ("ДКС").
2. Степень защиты шкафа IP65.
3. Козырек кат.№ R5TT042 ("ДКС").
4. Данные аппаратов см. л. 2, 3.
5. Кабельный ввод $\varnothing 25$ мм (кат. №54525 "ДКС") – 6 шт.

Подпись и дата							590103-6-2-70-1-ЭМ.Н1				
							Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
	Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					
Инв. N подл.	Гл. спец.	Виноградов					Насосная станция хозяйственно-бытовых и дренажных вод		Стадия	Лист	Листов
	Разраб.	Смирнов							РД	1	
	Проверил	Кудрявцева									
	Н.контр.	Виноградов									
							Ящик защитный ЯЗ. Эскиз общего вида		 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ Санкт – Петербурга		