



1 Кабели 69-1, 69-4, 69-5, 69-7 подключить, минуя клеммник, непосредственно к центральной панели сигнализатора ила SandSET-1000 согласно АТХ л. 7

2 \* Кабель учтен в комплекте 590103-6-2-86-1-АТХ "Производственный корпус"

							590103-6-2-69-1-АТХ				
							Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		Блок очистных сооружений		Стадия	Лист	Листов
									РД	8	
Разраб.	Радобицкая						Щит контроля блока ЩКБ		<div><div></div><div>ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург</div></div>		
Провер.	Виноградов						Схема подключения				
Техник	Труфанова										
Н. контр.	Виноградов										