


			Согласовано:									
Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N										

Обозна- чение кабеля	Трасса		Проход через				Кабель					
	Начало	Конец	трубы			про- тяж- ной ящик N	по проекту			проложено		
			Обозна- чение	Диа- метр по стан- дарту	Длина, м		Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м	Марка	Количество кабелей, число и сечение жил, напряжение	Длина, м
69Н1	Производственный корпус	Щит управления блоком					ВВГнг	5х25	см. проект 590103	6-2-86-1-ЭМ		
	щит 1ЩР, секция 1	ЩУБ, секция 1										
69Н2	Производственный корпус	Щит управления блоком					ВВГнг	5х25	см. проект 590103	6-2-86-1-ЭМ		
	щит 1ЩР, секция 2	ЩУБ, секция 2										
69Н3	Щит управления блоком	Щит управления блоком					ВВГнг	5х25	5			
	ЩУБ, секция 1	ЩУБ, секция 2										
	Скребок 11											
K11-1	Щит ЩУБ, секция 1	Пост управления 11ПУ	“ДКС” полиамид	29	3		КВВГнг	19х2,5	60			
H11-2	Пост управления 11ПУ	Двигатель 11	“ДКС” полиамид	17	3		КГ	4х1,5	3			
K11-3	Пост управления 11ПУ	Датчик 11-S1	“ДКС” полиамид	17	6		см.п. 1	2х0,5	10			
K11-4	Пост управления 11ПУ	Датчик 11-S2	“ДКС” полиамид	17	6		см.п. 1	2х0,5	10			
	Скребок 16											
K16-1	Щит ЩУБ, секция 1	Пост управления 16ПУ	“ДКС” полиамид	29	7		КВВГнг	19х1,5	35			
H16-2	Пост управления 16ПУ	Двигатель 16	“ДКС” полиамид	17	3		КГ	4х1,5	3			
K16-3	Пост управления 16ПУ	Датчик 16-S1	“ДКС” полиамид	17	6		см.п. 1	2х0,5	10			
K16-4	Пост управления 16ПУ	Датчик 16-S2	“ДКС” полиамид	17	6		см.п. 1	2х0,5	10			
	Мешалка 12											
K12-1	Щит ЩУБ, секция 1	Пост управления 12ПУ	“ДКС” полиамид	23	3		КВВГнг	14х1,5	37			
H12-2	Пост управления 12ПУ	Двигатель 12	“ДКС” полиамид	23	2		H07RN-F	12G1.5	10			
	Мешалка 13											
K13-1	Щит ЩУБ, секция 1	Пост управления 13ПУ	“ДКС” полиамид	23	9		КВВГнг	14х2,5	46			
H13-2	Пост управления 13ПУ	Двигатель 13	“ДКС” полиамид	23	2		H07RN-F	12G1.5	10			
	Мешалка 14											
K14-1	Щит ЩУБ, секция 1	Пост управления 14ПУ	“ДКС” полиамид	23	18		КВВГнг	14х2,5	54			
H14-2	Пост управления 14ПУ	Двигатель 14	“ДКС” полиамид	23	2		H07RN-F	12G1.5	10			
	Насос 15											
K15-1	Щит ЩУБ, секция 1	Пост управления 15ПУ	“ДКС” полиамид	23	15		КВВГнг	14х2,5	50			
H15-2	Пост управления 15ПУ	Двигатель 15	“ДКС” полиамид	23	2		H07RN-F	12G1.5	10			

1. Кабели к датчикам поставляются комплектно с ними длиной по 10 м.

2. Контрольно-силовой кабель к мешалкам поставляется комплектно, также к нему поставляются элементы крепления.

						590103-6-2-69-1-ЭМ						
						Реконструкция канализационных очистных сооружений						
						пос. Новые Ляды						
Изм.	Кол.уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата					Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Виноградов					Блок очистных сооружений				Р	12.1	3
Разраб.	Смирнов											
Проверил	Кудрявцева											
						Кабельный журнал				 <b>ВОДОПРОЕКТ</b> ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург		
Н.контр.	Виноградов											

Копировал

А3