

				Исходные данные						Расчетные величины			Эффективное число ЭП $n_3 P_H = 2 \sum P_H / P_H \text{ макс}$ $(n_3 = \frac{(\sum P_H)^2}{\sum P_H^2})$	Коэффициент расчетной нагрузки K_p	Расчетная мощность			Расчетный ток, А $I_p = \frac{S_p}{\sqrt{3} U_n}$		
				по заданию технологов				по справочным данным		K_{3P_H} K_{IP_H} кВт	K_{IP_H} $\text{tg } \varphi$ кВАр	$n P_H^2$			активная кВт $P_p = K_p K_{IP_H}$	реактивная кВАр $Q_p = K_{IP_H} \text{tg } \varphi$	полная кВА $S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2}$			
				Наименование электроприемника	Количество электроприемников, шт, n	Номинальная (установленная) мощность, кВт		Коэффициент использования, K_i, K_z	Коэффициент реактивной мощности $\frac{\cos \varphi}{\text{tg } \varphi}$											
				одного эл. приемника P_H	общая $P_H = n P_H$															
				Щит распределительный 2ЩР																
				Приточная вентустановка П2																
				в комплекте со щитом автоматизации	1	2,2	2,2	0,72	0,85/0,62	1,6	1									
				Электронагреватель	1	72	72	1	1	72	-			72	-	72	109,8			
				приточной вентустановки																
				Электронагреватель	1	72	72	0,28	1	20,4	-			20,4	-	20,4	31,1			
				приточной вентустановки																
				Электроотопление	25	0,5...2,5	46,5	0,9	1/-	41,9	-									
				Насосная установка Гранфлоу	2	4,15	19	0,9	0,85/0,62	17,1	10,6			17,1	10,6	20,1	30,6			
				Всего по щиту 2ЩР на	28		210,7	0,72	0,96/0,2	153	42,1		5,8	1	153	42,1	158,8	242		
				стороне 0,4кВ																
Согласовано:				Всего по щитам 1ЩР и 2ЩР		0,18...54	371,6	0,8	0,94/0,36	300,25	109,4		10	1	300,2	109,4	319,5			
				на стороне 0,4кВ																
				Летний период																
				На летний период исключаются нагрузки																
				электроотопления и электронагревателей																
				приточных вентиляторов																
Инв. N подл. 341814		Взам. инв. N		Всего по щиту 1ЩР			106,9	0,87	0,81/0,72	93,2	67,3		7	1	93,2	37,3	114,9			
				Всего по щиту 2ЩР			21,2	0,88	0,85/0,62	18,7	11,6		3	1	18,7	11,6	22			
				Всего по щитам 1ЩР и 2ЩР			128,1	0,87	0,82/0,7	111,9	78,9				11,9	78,9	136,9			
				на стороне 0,4кВ																
																		590103-6-2-86-1-3М		Лист 3. 4