



Поз. обозн.	Наименование	Кол	Примечание
У механизма			
9	Электродвигатель АИР71В4 ~380В, 0,75 кВт	1	
Щит питания и управления 1Щ			
QF1	Выключатель ВА47-29-3Р х-ка С, Iр=4А	1	
KM1	Контактор КМ10910 9А 230В/АС-31НО ИЭК, 9А, 220В	1	
KK1	Реле электротепловое РТИ 1307, 1, 6...2, 5А	1	
По месту			
Пост управления ЯПУ			
SB1	Выключатель КУ011 202 "Стоп"	1	
SB2	Выключатель КУ101 102 "Пуск"	1	ПКУЗ-У2
HL1	Лампа СКЛ14, 1А-Л-3-220УХЛ2, 1, ~220В, зеленая, включен	1	

При применении схемы перед маркировкой аппаратов и цепей проставить номер привода

590103-6-2-41-1-ЭМ

Вытяжной вентилятор 9_сх эл принц (53)

Инв. № подл. Подпись и дата

341397

Согласовано:

Взам. инв. №

Реконструкция канализационных очистных сооружений
пос. Новые Ляды

Изм.	Кол. уч	Лист	Ндок.	Подпись	Дата	Стадия	Лист	Листов
Гл. спец.	Виноградов					РД	8	
Продер.	Виноградов							
Разраб.	Кудрявцева							
Техник	Труфанова							
Н. контр.	Виноградов							

Здание решеток

Вытяжной вентилятор 9
Схема электрическая принципиальная

ВОДОПРОЕКТ
ГИПРОКОММВОДОКАНАЛ
Санкт-Петербург