




Блок очистных сооружений
План в осях 1-3
33000




1-1
М 1:50




2-2
М 1:50



3-3
М 1:50



Производственное здание
Участок плана возле пересечения осей В и 4.
Отм. 0.000 (абс. отм. 179.15)



- Данный чертеж выполнен на основании строительных, технологических и сантехнических комплектов чертежей по производственному корпусу, блоку очистных сооружений, а также генплана площадки и комплекта наружных сетей водопровода и канализации.
- Относительной отметке 0.000 соответствует абсолютная отметка 179.70 для блока емкостей и отметка 179.15 для производственного корпуса.
- По данному чертежу выполнить:
 - для крепления коробов, идущих по борту первичных отстойников, - заложить (по необходимости) закладные элементы;
 - предусмотреть конструкции для прокладки коробов по площадке обслуживания по оси 2, учесть необходимость съема плит перекрытия площадки, а также согласовать с технологами сужение прохода в зависимости от примененных конструкций;
 - опоры под кабельную трассу из производственного корпуса в блок очистных сооружений, причем площадь для крепления пятки конструкций должна быть не менее 190x160 мм, шаг установки не более 2 м. Предусмотреть переходы данной трассы возле блока очистных сооружений и при пересечении с пешеходной дорожкой.

- Кабельные конструкции и короба будут иметь полимерное лакокрасочное покрытие. Вес короба 70x44 - 2,9 кг/м, 100x50 - 3,67 кг/м (без учета кабелей). Нагрузка от кабелей не более 10 кг/м.
- Разработать конструкции для крепления на перилах ящиков из окрашенного металла размерами 400x300x200 (ВХШГ) и массой до 50 кг в количестве 12 шт. Ящики будут располагаться возле технологического оборудования с электроприводом на высоте 1,2 м от пола площадок.

Согласовано:

Инф. N подл. Подпись и дата. Взам. инф. N

					590103-6-2-69-1-ЭМ		
					Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды		
Изм.	Колуч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата		
Гл. спец.	Виноградов					Блок очистных сооружений	Стадия РД
Разраб.	Смирнов						Лист 14
Проверил	Кудрявцева					Строительное задание	Листов 14
Н.контр.	Виноградов						

Копировал

A2

