


- 1 Схема разработана для одного компрессора и аналогична для второго с заменой индекса "1" в обозначениях на "2"
- 2 Датчики вибрации (выход 4...20мА) и преобразователь температуры (НСХ Pt100) поставляются комплектно с компрессором
- 3 При температуре нагнетаемого воздуха  $>100^{\circ}\text{C}$  подается сигнал оператору
- 4 Правильная вибрация  $V=1,8\text{мм/с}$ . Допустимая  $V=4,5\text{мм/с}$ . При превышении допустимой вибрации подается сигнал оператору

						590103-6-2-86-1-АТХ				
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол. уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата					
						Производственный корпус		Стация	Лист	Листов
								РД	10	
Разраб.	Радобицкая					Компрессор 35 (36) Контроль технологических параметров		 <b>ВОДОПРОЕКТ</b> ГИПРОКОМУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург		
Провер.	Виноградов									
Техник	Труфанова									
Н. контр.	Виноградов									