


Согласовано:						



1. Схема составлена для поста 12ПУ и аналогична для постов 13ПУ...15ПУ, 22ПУ...25ПУ с учетом замены номера привода в маркировке аппаратов, цепей и кабелей. К постам 12ПУ и 22ПУ от щита ЩУБ подходит кабель КВВГнг 14х1,5, к остальным – КВВГнг 14х2,5.

2. Кабели к двигателям поставляются комплектно с ними длиной по 10 м.