



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг	Примечание
1	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Труба техническая ПЭ100 SDR17 110x6.6 по ГОСТ 18599-2001	62	2.19	м
2	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод сварной 90° Ø110 по ТУ 2248-001-50049230-2005	2	1.4	шт.
3	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод 23° Ø110 изготовить из труб ПЭ100 SDR17-110x6.6 по ГОСТ 18599-2001	1		шт.
4	ЗАО "ИКАПЛАСТ" г. Санкт-Петербург	Отвод 67° Ø110 изготовить из отвода сварного 60° Ø110 по ТУ 2248-001-50049230-2005	1	1.33	шт.



Отметка низа или лотка трубы	176.400	176.402	176.656	176.950	177.017	177.130	177.618	177.770	178.070	178.560
Проектная отметка земли	179.000	179.000	178.950	178.950	179.273	179.630	179.630	180.570	180.570	180.710
Натурная отметка земли	178.500	178.580	178.580	178.356	179.273	178.356	178.950	180.300	180.800	180.800
Обозначение трубы и тип изоляции	Труба ПЭ100 SDR 17-110x6.6 по ГОСТ 18599-2001									
О с н о в а н и е	Гравийный грунт, выранивающий слой-песок средней крупности h=0,2 м без уплотнения									
Длина	2.00	3.64	0.15	3.53	8.92	11.89	18.92	25.85	25.85	10.95
Уклон	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.036	0.004	0.004	0.001
Р а с с т о я н и е	3.64	8.92	11.89	25.85	25.85	10.95				
Номер колодца, точки, угла поворота	Уз.1	Уз.2	Уз.3	Уз.4						



Ссылка на:

Инв. N погл.	341335
Подпись и дата	
Взам. инв. N	

590103-6-2-С-1-НВК					
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды					
Изм.	Кол. уч.	Лист	Идок.	Подпись	Дата
Внутриплощадочные сети			Стадия	Лист	Листов
			РД	15	
Гл. спец	Братцева				
Проверил	Братцева				
Разраб.	Поминов				
Н. контр	Смирнова				
Трубопровод технической воды -ВЗ-					
Профиль Лист 1					

