


ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	ПРИМЕЧАНИЕ
	Прилагаемые документы	
590103-6-2-69-1-ТХ. С	Спецификация оборудования,	
	изделий и материалов (на 5 листах)	
590103-6-2-69-1-ТХ. Н1	Перегородка щелевая первичного и вторич-	
	ного отстойников. Эскизный чертеж	
590103-6-2-69-1-ТХ. М. 3д1	КРЕПЛЕНИЕ КРАНА И СТОЙКИ НАСОСА SRP.08.30.526.08	
590103-6-2-69-1-ТХ. М. 3д2	КРЕПЛЕНИЕ КРАНА И СТОЙКИ МЕШАЛКИ AMG.30.47.328 л.1	
590103-6-2-69-1-ТХ. М. 3д3	КРЕПЛЕНИЕ КРАНА И СТОЙКИ МЕШАЛКИ AMG.30.47.328 л.2	
590103-6-2-69-1-ТХ. М. 3д4	КРЕПЛЕНИЕ КРАНА И СТОЙКИ МЕШАЛКИ AMG.15.40.325 л.1	
590103-6-2-69-1-ТХ. М. 3д5	КРЕПЛЕНИЕ КРАНА И СТОЙКИ МЕШАЛКИ AMG.15.40.325 л.2	

- 1 Рабочая документация разработана на основании технического задания на проектирование, утвержденного заказчиком ООО "Новогор-Прикамье"
- 2 Рабочая документация разработана в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами
- 3 Монтаж и испытание трубопроводов производить в соответствии с правилами производства и приемки работ, связанных с технологическими трубопроводами
- 4 Технические решения, принятые в рабочей документации, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектной документацией мероприятий.
- 5 Защиту наружных поверхностей стальных трубопроводов от коррозии предусмотреть окраской тремя слоями перхлорвинилового лака ХС-76 по ГОСТ9355-81. Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710 согласно СНиП 2.03.11-85 таблица 29 - IV-3 (80).
- 6 Относительная отметка 0.000 соответствует абсолютной отметке 179.700

						590103-6-2-69-1-ТХ						
						Реконструкция канализационных очистных сооружений пос.Новые Ляды						
Изм.	Кол.уч	Лист	N док.	Подпись	Дата							
ГИП		Рочев				Блок очистных сооружений	Стадия	Лист	Листов			
							РД	1.2	7			
Гл. спец		БРАТЦЕВА					 ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург					
Проверил		БРАТЦЕВА				Общие данные						
Разраб.		ПОПОВА										
Н. контр		СМИРНОВА										

Вычерчено с использованием системы Монарх	Согласовано			
Инв N подл.	Подпись и дата		Взамен инв. N	