

Л 4_Схема питания_окончание (53)

Инф. N подл. 341655

Инф. N подл. 341655

Взам. инф. N

Подпись и дата

Инф. N подл. 341655

Согласовано:

Щит контроля блока ЩКБ

805

N

PE

См. АТХ л. 3

1-SF2
1А

2-SF2
1А

1-SF3
1А

2-SF3
1А

1-819 N

2-819 N

1-821 1-823

2-821 2-823

п. 1-67δ

3

5

См. АТХ л. 5

1-825

1-K2

п. 2-67δ

3

5

См. АТХ л. 5

2-825

2-K2

Характеристика электроприемника

Позиция	1-66δ	2-66δ	1-67δ	2-67δ
Тип	САУ-М7Е-Щ1		SandSET-1000	
Мощность, ВА	6	6	4	4
Напряжение, В	~220			
Место установки	Щит контроля блока ЩКБ			

							590103-6-2-69-1-АТХ				
							Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды				
Изм.	Кол. уч.	Лист	Ндок.	Подпись	Дата		Блок очистных сооружений		Стадия	Лист	Листов
									РД	4	
Разраб.	Радобицкая						Схема электрическая принципиальная питания (окончание)		<div><div></div><div>ВОДОПРОЕКТ ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург</div></div>		
Провер.	Виноградов										
Техник	Труфанова										
Н. контр.	Виноградов										

А3