Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Давление воздуха после компрессора (п. 6) 55...65кПа							
1-23а,	Манометр показывающий сигнализирующий. Диапазон измерений	ДМ2010Сг		г. Томск	шт	2		По месту
2-23а	0...1кгс/см^2 Исполнение базовое, штуцер радиальный			ОАО "МаноТомь"				
	Давление после насосов-дозаторов флокулянта							
	(п. 17) 1...3кгс/см^2							
1-24а, 2-24а	Разделитель сред	ВА-VMf-113-А		г. Самара ЗАО ТД "Энергосервер"	шт	2		По месту
1-24б, 2-24б	Манометр показывающий. Диапазон измерений 0...4кгс/см^2	МП3-У-4		г. Томск ОАО "МаноТомь"	шт	2		По месту
	Давление после насоса перекачки технической воды							
	(п. 9) 5...7кгс/см^2							
25а	Манометр показывающий. Диапазон измерений 0...10кгс/см^2	МП3-У-10		г. Томск ОАО "МаноТомь"	шт	1		По месту
	Давление после насоса-дозатора коагулянта							
	3...5кгс/см^2							
26а	Разделитель сред	ВА-VMf-113-А		г. Самара ЗАО ТД "Энергосервер"	шт	1		По месту
26б	Манометр показывающий. Диапазон измерений 0...6кгс/см^2	МП3-У-6		г. Томск ОАО "МаноТомь"	шт	1		По месту
	Расход очищенных стоков 200...300м^3/ч Ду300							
	Расходомер с интегратором акустический для измерения	ЭХО-Р-02-мА-RS		Москва	компл	1		
	объема протекающей жидкости в открытых каналах и в	ТУ 4213-012-18623641-01		ПНП "Сигнур"				
	безнапорных трубопроводах диаметром от 0,1 до 3м							
	в комплекте:							
40а	1) Акустический преобразователь АП-13, диапазон измере-							По месту
	ния 0...0,3м							
40б	2) Электронный блок ППИ-Р, выходной сигнал 4...20мА, ~220В							Щит ЩО

Согласовано:

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл. 341887

SD2