

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Электрооборудование								
1.1	Щит питания и управления 1Щ, состоящий из двух шкафов, исполнение IP54	590103-6-2-41-1-ЭМ. Н1		Чебоксарский электро-аппаратный завод (ЧЭАЗ)	компл.	1		
1.2	Шкаф управления 5ЩУ навесной индивидуального изготовления, исполнение IP54	590103-6-2-41-1-ЭМ. Н2		Чебоксарский электро-аппаратный завод (ЧЭАЗ)	шт	1		
1.3	Шкаф управления сороздерживающим комплексом 1ЩУ	ЩУ СК-Р210(4у2б)			шт	1		Поставляются комплектно с решетками и прессом ЗАО НПФ "Экотон"
1.4	Пульты управления 1ПУ, 2ПУ, 3ПУ				шт	3		
1.5	Щит автоматики 8ЩУиА-1 навесной	VS21-150CGACX36-2SUP			шт	1		Поставляются комплектно с приточной вентустановкой П1
1.6	Блок управления нагревателем 8ЩУиА-2 навесной				шт	1		
1.7	Пост управления 9ПУ N1 - СКЛ 14. 1А-Л-3 220 УХЛ2. 1 ~220В Включен N2 - КУ101102 "Пуск" N3 - КУ011202 "Стоп"	ПКУ3-У2		Чебоксарский электро-аппаратный завод (ЧЭАЗ)	шт	1		
1.8	Пост управления 11ПУ, 12ПУ, 21ПУ, 22ПУ N1 - СКЛ14. 1А-К-3-220 УХЛ2. 1 ~220В Заккрытие N2 - КУ101602 "Закрыть" N3 - СКЛ14. 1А-Л-3-220 УХЛ2. 1 ~220В Открытие N4 - КУ101302 "Открыть" N5 - СКЛ14. 1А-Ж-3 ~220 УХЛ2. 1. Заклинивание, ~220В N6 - КУ101202 "Стоп"	ПКУ6-У2		Чебоксарский электро-аппаратный завод (ЧЭАЗ)	шт	4		

Согласовано:

Инф. N подл. 341410  
Подпись и дата  
Взам. инф. N

590103-6-2-41-1-ЭМ. С					
Реконструкция канализационных очистных сооружений пос. Новые Ляды					
Изм.	Кол. уч.	Лист	Индок.	Подпись	Дата
ГИП		Рочев			
Гл. спец.		Виноградов			
Пробер.		Виноградов			
Разраб.		Кудрявцева			
Техник		Труфанова			
Н. контр.		Виноградов			
Здание решеток				Стадия	Лист
Спецификация оборудования, изделий и материалов				РД	1
				Листов	4
				 <b>ВОДОПРОЕКТ</b> ГИПРОКОММУНВОДОКАНАЛ Санкт-Петербург	